



통보

다음 고지는 10.6항을 근거로 회람한다.

1.	통보국가: 이집트 해당할 경우, 관련된 지방 정부의 이름(3.2 및 7.2)
2.	담당기관(Agency responsible): 이집트 품질관리국 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo – Egypt 이메일: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg 웹사이트: http://www.eos.org.eg 전화: + (202) 22845528 팩스: + (202) 22845504 위의 내용과 다를 경우, 고지에 관련된 의견을 처리하도록 지정된 기관이나 담당기관 이름과 주소(가능한 경우, 전화 및 팩스 번호, 이메일 및 웹사이트 주소를 포함)를 표시해야 한다.
3.	조항 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], 3.2 [], 7.2 [], 기타에 근거해 통보:
4.	해당제품(해당할 경우 HS 또는 CCCN, 그렇지 않으면 국정세율 제목. 해당할 경우, ICS 회원국은 추가로 제공될 수 있다): 환풍기. 팬. 에어컨(ICS code(s): 23.120); 히트펌프(ICS code(s): 27.080)
5.	제목(페이지수, 언어): 이집트 표준안 ES 5072 "덕트형 에어컨 및 air-to-air 히트펌프 – 성능 시험 및 평가" (94페이지, 영어)
6.	내용: 본 이집트 표준안 ES 5072는 공냉식 에어컨 및 air-to-air 히트펌프의 용량 및 효율성 등급을 결정하기 위한 성능 시험, 표준 조건 및 시험법을 명시한다. 본 표준은 다음 장비에 적용된다. - 덕트형 공냉식 에어컨 및 덕트형 air-to-air 히트펌프 이는 다음 항목으로 제한된다. - 주거용, 상업용 및 산업용 일체형, 분리형 시스템 에어컨 및 히트 펌프 - 공장 제조되고 전기적으로 구동되며 기계적 압축을 사용하는 시스템 - 단일, 다중 및 가변 용량 구성 요소 사용 - 하나 이상의 냉장 시스템, 하나의 실외기 및 하나 이상의 실내기를 사용하는 다중 분리형 시스템으로, 단일 온도 조절기/제어기로 제어됨 본 표준안은 ISO 13253:2017/AMD 1:2020의 기술 내용을 채택한다.
7.	적용할 경우, 시급한 문제의 성격을 포함하는 목표와 근거: 안전 요구사항, 품질 요구사항

8.	관련 문서: ISO 13253:2017/AMD 1:2020
9.	채택 예정일: 추후 결정 시행 예정일: 추후 결정
10.	의견 마감일: 통보일로부터 60일
11.	문건을 확인할 수 있는 출처: 국가 질의처 [X] 또는 주소, 전화와 팩스 번호, 그리고 이메일과 웹사이트 주소, 해당할 경우, 다른 기관: 이집트 품질관리국 주소: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo- Egypt 이메일: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg 웹사이트: http://www.eos.org.eg 전화: + (202) 22845528 팩스: + (202) 22845504