



통보

부록

본 2024년 4월 15일자 통신문은 미국 대표의 요청에 따라 회람한다.

제목: 에너지 절약 프로그램: 소비자용 퍼니스 팬에 대한 시험 절차

| 부록 사유: | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 의견 마감일 변경 - 날짜: |
| <input type="checkbox"/> | 통보 조치의 채택 - 날짜: |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 통보 조치의 공표 - 날짜: 2024-04-12 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 통보 조치의 시행 - 날짜: 2024-06-26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 최종 조치 전문 확인 출처 ¹ : 89 연방관보(FR) 25780, 연방규정집(CFR) 제 10 편 제 430 부: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-12/html/2024-07620.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-12/pdf/2024-07620.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/USA/final_measure/24_02622_00_e.pdf |
| <input type="checkbox"/> | 통보 조치의 철회 또는 취소 - 날짜: 조치가 재통보된 경우 관련 통보문 기호: |
| <input type="checkbox"/> | 변경된 통보 조치의 내용 또는 범위 및 전문을 확보할 수 있는 출처 ¹ : 새로운 의견 수렴 마감일 (해당될 경우): |
| <input type="checkbox"/> | 발행된 해석 지침 및 전문 조회 ¹ : |
| <input type="checkbox"/> | 기타: |

¹ 최종 조치 및/또는 관련 지침 문서의 전문을 얻을 수 있는 웹사이트 주소, PDF 첨부파일, 기타 정보를 포함한다.

내용: 미국 에너지부("DOE")는 퍼니스 팬 시험 절차의 적용 범위를 명확화하고, 산업 시험 방법의 최신 버전을 참조로 통합하며, 요구된 외부 정압에서 작동할 수 있는 퍼니스 팬에 대한 시험 방법을 규정하고, 조절 제어장치가 있는 퍼니스 팬, 사전 설정된 시간 동안만 감소된 투입량으로 작동하는 특정 2 단 퍼니스 및 이중 연료 퍼니스를 비롯한 특정 제품의 시험을 명확히 하며, 시험 절차의 반복성 및 재현성을 개선하는 업데이트를 실시하기 위해 소비자용 퍼니스 팬에 대한 시험 절차를 개정하고 있다.

본 규칙의 발효일은 2024 년 6 월 26 일이다. 개정사항은 2024 년 10 월 9 일부터 제품 시험에 의무적으로 적용된다. 이 규칙에 열거된 특정 자료의 참조 통합은 2024 년 6 월 26 일 연방관보 책임자의 승인을 받는다.

[연방규정집\(CFR\) 제 10 편 제 430 부](#)

본 최종 규칙 및 [G/TBT/N/USA/703/Rev.1](#) 로 통보된 규칙제정공고; 의견 요청의 문서철 번호는 EERE-2020-BT-TP-0041 이다. Regulations.gov 의 문서 폴더는 <https://www.regulations.gov/docket/EERE-2020-BT-TP-0041/document> 에서 제공되며, 여기에서 관련 기본 문서, 보충 문서 및 수렴된 의견을 조회할 수 있다. 또한 전술한 문서들은 [Regulations.gov](#) 에서 문서철 번호를 검색해 액세스할 수 있다.
