

『멕시코, 중앙식 에어컨의 에너지효율 표준 제정 고시 및 시행일 확정』 심층분석 보고서

2025. 06.

TBT 통보 여부	통보	HS Code	8415
통보국	멕시코	전년도 수출규모 (천불)	30,014 (2024)
작성기관	한국기계전기전자시험연구원	문의처	tbt@kotica.or.kr

[목 차]

1. 규제 개요	1
2. 제정 세부내용	2
3. 관련 표준 및 법령	23
불임. 규제 참고자료	23

1

규제 개요

□ 도입배경 및 목적

- 멕시코 에너지국은 중앙식 에어컨의 에너지효율 기준 및 시험 방법에 관한 NOM 표준 초안을 수정한 동 제정 최종안을 관보에 고시하고 시행일을 확정하였음
 - (규제 내용) 중앙식 에어컨의 에너지효율을 나타내는 계절에너지효율비(SEER2) 값의 산출을 위한 시험 방법, 라벨링 요구사항, 적합성 평가 절차 등을 제정함
 - (시행일 확정) '25.10.26 이후 시행 예정임
 - * 제정 초안 : MEX/539로 통보되어 심층분석 이력 있음 (통보 '24.09.20.)
 - ** 제정 최종안(채택안) : 미통보문 2025-0613번으로 심층분석 이력 있음 (미통보 '25.02.)
 - *** 제정 최종안(확정 고시안) : MEX/539/Add.1 – 동 통보문 (통보 '25.05.12)

□ (규제요지) 제정 초안과 비교하여 동 최종안에서 에너지효율 측정 지표 변경 (SEER→SEER2), 라벨 양식 변경 등 다수 요구사항이 수정되었음

TBT 통보번호	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MEX/539/Add.1 	통보일	▪ 2025-05-12
규제명	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공식 멕시코 표준 NOM-011-ENER-2025, 중앙식, 패키지 또는 분할 에어컨의 에너지 효율성. 한계, 시험 방법 및 라벨링 ▪ Norma Oficial Mexicana NOM-011-ENER-2025, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 	고시일	▪ 해당 없음
규제부처	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 멕시코 에너지국 ▪ Ministry of Energy 		
요구사항 유형	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 환경 보호, 에너지효율 요구사항, 인증 및 시험 		
수정 상태	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제정 최종안 		
채택일	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2025-01-28 		
의견수렴 마감일	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 해당 없음 		
발효일	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25-10-26 		
준수기한	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 해당 없음 		

□ 적용대상 및 수출규모

적용대상	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 중앙식 에어컨 ▪ Central Air Conditioners 		
적용범위	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 덱트 시스템이 장착된 중앙식 전기 에어컨 (패키지형 및 분리형에 모두 적용) 		
對 발행국 수출액 (전년기준, 천불)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30,014 	HS Code	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8415

2

제정 세부내용

□ 제정 최종안 개요

○ 동 표준의 제정 이력

[표 1] 제정 이력(현황)

표준번호	표준명	비고
PROY-NOM-011-ENER-2024		제정 초안* (발표 - '24.09.)
NOM-011-ENER-2024	중앙식, 패키지형 또는 분할형 에어컨의 에너지효율, 한계, 시험 방법 및 라벨링에 관한 멕시코 공식 표준	제정 최종안 (채택안)** (채택 - '25.01.)
NOM-011-ENER-2025		동 제정 최종안 (확정 고시안)*** (고시 및 시행일 확정 - '25.05.)

* 제정 초안 : 통보문, MEX/539

** 제정 최종안(채택안) : 미통보문, 2025-0613

*** 제정 최종안(확정 고시안) : 동 통보문, MEX/539/Add.1

- (초안) 멕시코 에너지국은 지난 '24.09.06, 중앙식 에어컨의 에너지효율 시험 방법 및 라벨링에 관한 NOM 표준 초안(PROY-NOM-011-ENER-2024)을 발표하고, 이후 60일간 관련 산업계의 의견수렴을 완료하였음
- (수정의견의 반영) 업계로부터 제출받은 초안 수정 의견의 분석을 통해 일부 요구사항을 수정하여 최종안에 반영할 것임을 고지한 바 있음 ([URL](#))
- (최종안 채택) 수정사항이 반영된 NOM 표준 제정 최종안(NOM-011-ENER-2024)을 '25.01. 채택하였으나 관보 미고시
- (확정고시 및 시행) 채택된 제정 최종안(NOM-011-ENER-2025)을 멕시코관보(DOF)에 고시하고 시행일을 '25.10.26로 확정하였음

□ 주요 수정사항

○ 동 제정 최종안에 반영된 주요 수정사항은 다음과 같음

- 에너지효율 측정 지표의 업데이트 (규제원문 전체)

- 기존 제정 초안에서 적용한 에어컨의 에너지효율 측정 지표는 SEER*이였으나, 동 제정 최종안은 더 높은 효율성 지표인 SEER2 지표가 사용되도록 표준 전체의 요구사항을 변경하였음

* SEER - 계절에너지효율비, Seasonal energy efficiency ratio, 스페인어로 REEE

[표 2] 에너지 효율 측정 지표 - 개정사항 비교

제정 초안 (PROY-NOM-011-ENER-2024)	제정 최종안(확정고시) (NOM-011-ENER-2025)
<p>1. 목적 및 적용범위</p> <p>동 멕시코 공식 표준 초안은 중앙식 에어컨이 충족해야 하는 최저 계절 에너지 효율비(REEE)를 설정한다. 또한 표준의 준수 여부 확인에 사용해야 하는 시험 방법을 규정하고 공공 정보 라벨 내 포함되어야 하는 요구사항을 정의한다.</p> <p>덕트 시스템이 장착된 중앙식 전기 에어컨으로, 패키지형 또는 분리형 에어컨에 적용되며, 정격 냉방 능력이 5,275W 이상 19,050W 이하이며, 기계적 압축으로 작동하는 제품으로, 공랭식 증발기 코일, 공랭식 응축기 코일이 있어야 한다. 가역 사이클 유무와 관계없이 단일 정속형 압축기(고정 냉방 능력), 또는 인버터 압축기(가변 주파수 또는 냉매 유량 변경이 가능), 또는 단계별 속도 압축기(단계별 냉방 능력)가 있는 제품을 포함한다. 멕시코 연방에서 제조되거나 수입되어 멕시코 시장 내에서 유통되는 제품이다.</p>	<p>1. 목적 및 적용범위</p> <p>동 멕시코 공식 표준은 중앙식 에어컨이 충족해야 하는 최저 계절 에너지 효율비(REEE2)를 설정한다. 또한 표준의 준수 여부 확인에 사용해야 하는 시험 방법을 규정하고 공공 정보 라벨 내 포함되어야 하는 요구사항을 정의한다.</p> <p>덕트 시스템이 장착된 중앙식 전기 에어컨으로, 패키지형 또는 분리형 에어컨에 적용되며, 정격 냉방 능력이 5,275W 이상 19,050W 이하이며, 기계적 압축으로 작동하는 제품으로, 공랭식 증발기 코일, 공랭식 응축기 코일이 있어야 한다. 가역 사이클 유무와 관계없이 단일 정속형 압축기(고정 냉방 능력), 또는 인버터 압축기(가변 주파수 또는 냉매 유량 변경이 가능), 또는 2단계를 사용하는 압축기(단계별 냉방 능력)가 있는 제품을 포함한다. 멕시코 연방에서 제조되거나 수입되어 멕시코 시장 내에서 유통되는 제품이다.</p>

- SEER에서 SEER2로 에너지효율 측정 지표가 변경된 이유는 다음과 같음
 - (국제 기준의 도입) SEER2 지표를 도입하면 미국의 에너지효율 규정과 일치하게 되어 시장의 제품 경쟁력을 강화하고 국제 시장에 대한 접근성 또한 용이하게 할 수 있음
 - (사용자 구분 명확성) SEER와 SEER2는 측정 매개변수가 다르므로, SEER2가 적용되는 기기는 일반적으로 가정용 기기를 구매하는 사람들이 아닌 특정 고객층을 대상으로 제공된다는 점을 명확히 하여 제품의 선택 시 혼란을 피할 수 있도록 도와줌

- 적용 대상 제품의 정의 수정 (규제원문 1장 및 3장)
 - (압축기 유형 정의 변경) 규제 대상 제품이 포함할 수 있는 압축기 유형 중 제정 초안에서 “단계별 속도 압축기”로 정의하였던 유형을 “2개 단계를 사용하는 압축기”로 변경하였음

[표 3] 적용 대상의 정의 - 개정사항 비교

제정 초안 (PROY-NOM-011-ENER-2024)	제정 최종안(확정고시) (NOM-011-ENER-2025)
<p>1. 목적 및 적용범위 ...[중략]...</p> <p>덕트 시스템이 장착된 중앙식 전기 에어컨으로, 패키지형 또는 분리형 에어컨에 적용되며, 정격 냉방 능력이 5,275W 이상 19,050W 이하이며, 기계적 압축으로 작동하는 제품으로, 공랭식 증발기 코일, 공랭식 응축기 코일이 있어야 한다. 가역 사이클 유무와 관계없이 단일 정속형 압축기(고정 냉방 능력), 또는 인버터 압축기(가변 주파수 또는 냉매 유량 변경이 가능), 또는 단계별 속도 압축기(단계별 냉방 능력)가 있는 제품을 포함한다. 멕시코 연방에서 제조되거나 수입되어 멕시코 시장 내에서 유통되는 제품이다.</p>	<p>1. 목적 및 적용범위 ...[중략]...</p> <p>덕트 시스템이 장착된 중앙식 전기 에어컨으로, 패키지형 또는 분리형 에어컨에 적용되며, 정격 냉방 능력이 5,275W 이상 19,050W 이하이며, 기계적 압축으로 작동하는 제품으로, 공랭식 증발기 코일, 공랭식 응축기 코일이 있어야 한다. 가역 사이클 유무와 관계없이 단일 정속형 압축기(고정 냉방 능력), 또는 인버터 압축기(가변 주파수 또는 냉매 유량 변경이 가능), 또는 2단계를 사용하는 압축기(단계별 냉방 능력)가 있는 제품을 포함한다. 멕시코 연방에서 제조되거나 수입되어 멕시코 시장 내에서 유통되는 제품이다.</p>

- (수정 이유) 단계별 속도 압축기에서 2단계 사용 압축기로 압축기 정의가 변경된 이유는 미국냉난방공조협회 표준인 AHRI Standard 210/240:2023가 해당 압축기를 Two-capacity (or Two-stage) System으로 정의하고 있기 때문임
- 동 개정 최종안 3장의 용어 정의에도 “2단계 사용 압축기”의 정의를 신규 추가하였음 (규제원문 3장 3.46항 참고)
- 라벨의 반올림 규칙 명확화 (규제원문 10장)
 - 기존 제정 초안에서 구체적으로 명시하지 않았던 반올림을 위한 소수점 자릿수를, 동 제정 최종안에서 소수점 이하 1자리 수로 명시하였음

[표 4] 라벨 표시 정보의 반올림 규칙 - 개정사항 비교

제정 초안 (PROY-NOM-011-ENER-2024)	제정 최종안(확정고시) (NOM-011-ENER-2025)
<p>10. 라벨링 ...[중략]...</p> <p>10.3.16.3 ...</p>	<p>10. 라벨링 ...[중략]...</p> <p>10.3.16.3 ...</p>

제정 초안 (PROY-NOM-011-ENER-2024)	제정 최종안(확정고시) (NOM-011-ENER-2025)
<p>주: 다음 규칙을 고려하여 점진적 반올림을 수행한다. 반올림할 숫자의 소수점 자리의 값이 5보다 크거나 같은 경우에는 값을 1단위 증가시킨다. 5보다 작은 경우에는 반올림할 정수값이 변경되지 않는다. 위 사항은 허용된 소수점 이하 자릿수에 따라 적용됩니다.</p>	<p>주: 다음 규칙을 고려하여 점진적 반올림을 수행한다. 반올림할 정수의 소수점 자리의 값이 5보다 크거나 같은 경우에는 해당 정수를 1단위 증가시킨다. 5보다 작은 경우에는 반올림할 정수값이 변경되지 않는다. 위 사항은 조정값에 소수점 이하 한자리 수까지 포함한다.</p>

- 라벨 변경 (규제원문 10장)

- 상술한 것과 같이 기존 제정 초안과 최종안의 사용 에너지효율 지표가 달라짐에 따라, 라벨 상의 SEER(스페인어 : REEE) 문구를 SEER2(스페인어 : REEE2)로 변경함
- 제정 초안 라벨에 “추가적인(additional) 에너지 절감량”으로 표시되어 있던 문구를 제정 최종안에서 “에너지 절감량”으로 변경하였음

[표 5] 라벨 변경 - 개정사항 비교

제정 초안 (PROY-NOM-011-ENER-2024)	제정 최종안(확정고시) (NOM-011-ENER-2025)
<p>EFICIENCIA ENERGÉTICA PROY-NOM-011-ENER-2024</p> <p>Acondicionador de aire central tipo: ABC</p> <p>Marca(s): ABC Capacidad de enfriamiento: XXXX W Modelo(s): XYZ Potencia eléctrica: XXXX W Refrigerante que emplea el equipo: XXXXXX Carga de refrigerante: XX.XX kg</p> <p>Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)</p> <p>REEE establecida en el PROYECTO (Wt/We): 3.93 (BTU/hW: 13.4)</p> <p>REEE de este equipo (Wt/We): 4.04 (BTU/hW: 13.8)</p> <p>Ahorro de energía adicional de este equipo</p> <p>IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Antes de comprar, compare el ahorro de energía de este equipo con otros acondicionadores de aire con características similares. El ahorro de energía adicional del equipo depende de los hábitos de uso y ubicación del mismo. La etiqueta no debe retirarse del equipo hasta que haya sido adquirido por el consumidor final. <p>La NOM-ENER fue desarrollada en la CONUEE.</p>	<p>EFICIENCIA ENERGÉTICA Acondicionador de aire tipo central NOM-011-ENER-2024</p> <p>Marca(s): ABC Capacidad de enfriamiento: XXXX W Modelo(s): XYZ Potencia eléctrica: XXXX W Refrigerante que emplea el equipo: XXXXXX Carga de refrigerante: XX.XX kg</p> <p>Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE2)</p> <p>REEE2 mínima para esta capacidad (Wt/We): 3.93 (BTU/hW: 13.4)</p> <p>REEE2 de este modelo (Wt/We): 4.04 (BTU/hW: 13.8)</p> <p>Ahorro de energía de este equipo</p> <p>IMPORTANTE</p> <p>Esta etiqueta garantiza que este modelo cumple con la eficiencia mínima establecida en esta NOM-ENER. *Este porcentaje representa un ahorro adicional.</p> <p>La NOM-ENER fue desarrollada en la CONUEE.</p>

- 라벨 부착 요구사항의 추가(규제원문 12장)
 - 소비자가 구매하기 전까지 라벨이 제품에 붙어있어야 함을 신규 규정함

[표 6] 라벨 부착 요구사항(추가) – 개정사항 비교

제정 초안 (PROY-NOM-011-ENER-2024)	제정 최종안(확정고시) (NOM-011-ENER-2025)
<p>10. 라벨링 ...[중략]... 중앙식, 패키지형 또는 분리형 에어컨의 에너지효율 라벨은 읽기 쉽게 표시되어야 하며, 글꼴은 Arial 또는 Helvetica를 사용할 수 있으며, 그림 A.10에 표시된 형식을 따라야 한다.</p>	<p>12. 적합성 평가 절차 ...[중략]... 중앙식, 패키지형 또는 분리형 에어컨의 에너지효율 라벨은 소비자가 구매하기 전까지 제품에 붙어 있어야 하며, 읽기 쉽고 영구적으로 표시되어야 한다. 글꼴은 Arial 또는 Helvetica를 사용할 수 있으며, 그림 A.10에 표시된 형식을 따라야 한다.</p>

□ 표준 주요 내용의 정리

○ 동 표준 적용 대상 (규제원문 1장)

- (에어컨 유형) 덕트 시스템이 장착된 중앙식* 전기 에어컨(패키지형** 또는 분리형***)
- (정격 냉방 능력) 정격 냉방 능력이 최소 5,275W이상 최대 19,050W 이하
- (작동 방식 및 열교환 유형) 기계적 압축으로 작동하는 에어컨으로, 공랭식 증발기 코일, 공랭식 응축기 코일이 있어야 함
- (압축기 유형) 가역 사이클 유무와 관계없이 단일 정속형 압축기(고정 냉방 능력), 또는 인버터 압축기(가변 주파수 또는 냉매 유량 변경이 가능), 또는 단계별 속도 압축기(단계별 냉방 능력)를 모두 적용 대상으로 포함함
- (위치 조건) 멕시코로 수입되거나, 멕시코 내 제조 또는 판매되는 제품만 동 표준이 적용됨

* 중앙식 에어컨 : 덕트 시스템을 통해 공기 조절을 하나 또는 다수의 원하는 공간에 공기를 배분하는 장비로, 냉방 능력 고정형 압축기, 인버터 압축기, 단계별 냉방 능력 압축기와 사용 가능함.

** 패키지형 에어컨이란, 덕트 시스템을 사용하여 작동하며, 증발기(evaporator)와 응축기(condenser)가 하나의 캐비닛에 결합되도록 설계된 장비임.

*** 분리형 에어컨이란, 덕트 시스템을 사용하여 작동하며, 증발기(evaporator)와 응축기(condenser)가 서로 떨어져 있으나 구성 부품은 함께 작동하도록 설계된 장비임.

○ 동 표준 적용 제외 대상

- 단일 정속형 압축기(고정 냉방 능력), 또는 가변 주파수 인버터 압축기로 작동하는

자유 배기 기능이 있는 무덕트 분할형 에어컨으로, 통상적으로 미니스플릿 또는 멀티 스플릿으로 불리는 제품은 동 표준의 적용 대상에서 제외함

- 특별 제작된 정밀 장치
 - 타 에너지 효율 관련 NOM(공식 멕시코 표준)의 적용을 받는 장비
- 적용 대상 제품의 분류 (규제원문 5장)
- 동 표준의 적용 대상인 중앙식 에어컨은 다음과 같이 유형을 분류할 수 있음
 - (구성 부품의 배치에 따라) 패키지형 또는 분할형
 - (장비 작동 방식에 따라) 냉방 단독형 또는 가역 사이클형
 - (압축기 작동 기술에 따라) 단일 정속형, 인버터형, 단계별 속도형

□ 표준 목차

- 동 표준의 목차는 다음 [표 7]과 같음

[표 7] 목차

장		조항	
1	목적 및 적용 대상	1.1	적용 예외 대상
2	참조 표준		
3	용어 정의		
4	기호 및 약어		
5	분류		
6	사양	6.1	계절에너지효율비(SEER2) 값 제한
		6.2	SEER2 값 결정
7	샘플링		
8	적합 기준		
9	시험방법 및 계산	9.1	적용 시험법
		9.2	시험 조건
		9.3	시험 도구
		9.4	공기 흐름 측정 장치
		9.5	시험 방법
		9.6	시험 절차
		9.7	데이터 및 결과

장		조항	
		9.8	SEER2의 계산
10	라벨링	10.1	내구성
		10.2	정보
		10.3	치수
		10.4	정보 배치 및 색상
11	감독		
12	적합성 평가 절차		
13	제재		
14	국제 표준과의 일치성		
15	참고 문헌		
16	과도 조항		

□ 사양 요구사항 (규제원문 6장)

○ 계절에너지효율비(SEER2) 값의 제한

- 장비는 최소한 다음 [표 8]에 명시된 계절에너지효율비(SEER2) 값을 준수해야 함

[표 8] 중앙식 에어컨의 최저 계절에너지효율비(SEER2) - 규제원문 6.1의 [표 1]

냉각 능력 W (BTU/hW)	에어컨 유형	SEER2 Wt/We (BTU/hW)
최소 5,275 (18,000) 이상 ~ 최대 19,050 (19,050) 이하	가역 사이클이 없는 분할형 에어컨	3.93 (13.4)
	가역 사이클(히트 펌프)이 있는 분할형 에어컨	4.19 (14.3)
	가역 사이클이 있는 또는 없는 패키지형 에어컨 (냉방, 히트 펌프만 해당)	3.93 (13.4)

- 계절에너지효율비(SEER2, Seasonal energy efficiency ratio 2, 스페인어로 REEE2)는 패키지형 또는 분리형 유형의 중앙식 에어컨 장치를 1년간 사용하는 동안 장치 내부에서 외부로 전달된 총 냉각 비율(열 와트(Wt) 단위)을 같은 기간 동안 장비에 공급된 총 전력(We)으로 나눈 값을 의미함

○ 계절에너지효율비(SEER2) 값의 결정

- 동 표준의 적용 대상 에어컨의 REEE2 값은 규제원문 9장(특히 9.8절)에 설명된 시험 방법을 사용하여 결정되어야 함

□ 샘플링 요구사항 (규제원문 7장)

○ 샘플 선정

- 중앙식 에어컨 장치의 샘플링은 규제원문 12장의 “적합성 평가 절차” 중 12.5.2.1(샘플 선정)에 규정된 내용을 따라야 함
- 초기(1차) 인증 시 샘플 선택은 인증 신청자의 책임하에 수행되어야 함

□ 적합 기준 (규제원문 8장)

○ 에너지 효율성 적합 기준

- 하기 조건(①시험 결과, ②라벨 표시)을 만족하는 중앙식 에어컨 장치에 대하여 동 표준을 준수하는 것으로 간주함

① 시험 결과

- 해당하는 중앙식 에어컨의 유형에 따라 SEER2 측정 시험을 시행한 결과값이 상기 [표 8]에서 설정한 값보다 같거나 커야 함

② 라벨 표시

- 제품 소유자(제조업체, 수입업체 또는 판매업체)는 인증하려는 모델 또는 제품군의 라벨에 표시되는 계절에너지효율비(SEER2) 값을 제시해야 하며, 라벨 표시값은 다음 조건을 충족해야 함

- 라벨 표시값이 항상 상기 [표 8]의 SEER2 최솟값과 같거나 그보다 작아야 함
- 각 샘플의 시험(초기 인증, 갱신, 샘플링, 인증 연장 등)에서 얻어진 PEI 값은 라벨 표시값과 같거나 작아야 하며, 그렇지 않은 경우, 얻어진 PEI 값이 상기 [표 8]의 최대 허용 한계값보다 크지 않은 경우에 한하여 3%의 초과 변동이 허용됨
- 동일 장비에서 수행된 동일 시험 또는 동일 모델의 다른 장치에서 수행된 동일한 시험에서 얻어진 결과의 분산 또는 측정 장비의 정확도를 고려할 때, 계절별 에너지 효율비에 대해서는 -5% 변동이 허용되어야 하며, 시험에서 얻어진 냉방 성능 값에 대해서는 라벨에 표시된 값에 비교하여 -10% 변동이 허용됨

□ 시험 방법 (규제원문 9장)

○ 시험 방법의 적용 (규제원문 9.1)

[표 9] 적용 시험 방법

시험	설명
시험 A	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도 19.4°C이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 35.0°C로 수행된 습식 코일 안정화 상태에서의 성능 시험
시험 A2	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도 19.4°C이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 35.0°C, 습구 온도 23.9°C로 수행된 습식 코일 안정화 상태에서의 성능 시험. 장비가 최대 압축기 속도와 최대 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 장비가 실외 코일의 응축수를 거부하는 경우에만 장비 외부의 유인 공기 온도에 대한 습구 온도 23.9°C가 적용됨.
시험 B	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도 19.4°C이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 27.8°C로 수행된 습식 코일 안정화 상태에서의 성능 시험.
시험 B ₁	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도 19.4°C이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 27.8°C, 습구 온도 18.3°C로 수행된 습식 코일 안정화 상태에서의 성능 시험. 장비가 최소 압축기 속도와 최소 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 장비가 실외 코일의 응축수를 거부하는 경우에만 장비 외부의 유인 공기 온도에 대한 습구 온도 18.3°C가 적용됨.
시험 B ₂	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도 19.4°C이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 27.8°C, 습구 온도 18.3°C로 수행된 습식 코일 안정화 상태에서의 성능 시험. 장비가 최대 압축기 속도와 최대 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 장비가 실외 코일의 응축수를 거부하는 경우에만 장비 외부의 유인 공기 온도에 대한 습구 온도 18.3°C가 적용됨.

시험	설명
시험 C	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도가 콘덴서 코일에 결로가 발생하지 않는 온도(13.9°C 이하)이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 27.8°C로 수행된 건식 코일 안정화 상태에서의 성능 시험.
시험 D	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도가 콘덴서 코일에 결로가 발생하지 않는 온도(13.9°C 이하)이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 27.8°C로 수행된 (일반 장비 제어 회로를 수동 또는 자동으로 켜고 끄는 옵션이 포함된) 사이클링 건식 코일 성능 시험
시험 E _V	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도 19.4°C이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 30.6°C, 습구 온도 20.6°C로 수행된 습식 코일 안정화 상태에서의 성능 시험. 장비가 중간 압축기 속도와 중간 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 장비가 실외 코일의 응축수를 거부하는 경우에만 장비 외부의 유인 공기 온도에 대한 습구 온도 18.3°C가 적용됨.
시험 F ₁	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도 19.4°C이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 19.4°C, 습구 온도 11.9°C로 수행된 습식 코일 안정화 상태에서의 성능 시험. 장비가 최소 압축기 속도와 최소 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 장비가 실외 코일의 응축수를 거부하는 경우에만 장비 외부의 유인 공기 온도에 대한 습구 온도 11.9°C가 적용됨.
시험 G ₁	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도가 콘덴서 코일에 결로가 발생하지 않는 온도(13.9°C 이하)이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 19.4°C로 수행된 건식 코일 안정화 상태에서의 성능 시험. 장비가 최소 압축기 속도와 최소 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 적용됨

시험	설명
시험 I ₁	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도가 콘덴서 코일에 결로가 발생하지 않는 온도(13.9°C 이하)이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 19.4°C로 수행된 (일반 장비 제어 회로를 수동 또는 자동으로 켜고 끄는 옵션이 포함된) 사이클링 건식 코일 성능 시험. 장비가 최소 압축기 속도와 최소 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 적용됨
시험 C ₁	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도가 콘덴서 코일에 결로가 발생하지 않는 온도(13.9°C 이하)이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 19.4°C로 수행된 (일반 장비 제어 회로를 수동 또는 자동으로 켜고 끄는 옵션이 포함된) 사이클링 건식 코일 성능 시험. 장비가 최소 압축기 속도와 최소 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 적용됨
시험 C ₂	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도가 콘덴서 코일에 결로가 발생하지 않는 온도(13.9°C 이하)이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 19.4°C로 수행된 건식 코일 성능 시험. 장비가 최대 압축기 속도와 최대 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 적용됨
시험 D ₁	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도가 콘덴서 코일에 결로가 발생하지 않는 온도(13.9°C 이하)이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 19.4°C로 수행된 (일반 장비 제어 회로를 수동 또는 자동으로 켜고 끄는 옵션이 포함된) 사이클링 건식 코일 성능 시험. 장비가 최소 압축기 속도와 최소 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 적용됨
시험 D ₂	장비 내부 유입 공기 온도가 건구 온도 26.7°C, 습구 온도가 콘덴서 코일에 결로가 발생하지 않는 온도(13.9°C 이하)이며 장비 외부의 유입 공기 온도가 건구 온도 19.4°C로 수행된 (일반 장비 제어 회로를 수동 또는 자동으로 켜고 끄는 옵션이 포함된) 사이클링 건식 코일 성능 시험. 장비가 최대 압축기 속도와 최대 냉방 공기량 범위에서 작동하는 중에 적용됨

- 에어컨의 유형별 냉각 성능 결정 시 수행되는 시험은 다음과 같음

- 고정 냉방 능력 압축기가 있는 에어컨

- 고정 냉방 능력 에어컨

- 안정화 상태에서의 습식 코일 성능 시험 (시험 A 및 시험 B)
 - 안정화 상태에서의 건식 코일 성능 시험 (시험 C)
 - 건식 코일 모터를 사용한 압축기 사이클링 성능 시험 (시험 D)

- 인버터 압축기가 있는 에어컨

- 인버터형 에어컨

- 안정화 상태에서의 습식 코일 성능 시험 (시험 A₂, B₁, B₂, E_V, F₁)
 - 안정화 상태에서의 건식 코일 성능 시험 (시험 G₁)
 - 건식 코일 모터를 사용한 압축기 사이클링 성능 시험 (시험 I₁)

- 2단계 사용 압축기가 있는 에어컨

- 2단계 사용 압축기형 에어컨

- 안정화 상태에서의 습식 코일 성능 시험 (시험 A₂, B₁, B₂, F₁)
 - 안정화 상태에서의 건식 코일 성능 시험 (시험 C₁, C₂)
 - 건식 코일 모터를 사용한 압축기 사이클링 성능 시험 (시험 D₁, D₂)

- 시험 조건 (규제원문 9.2)

- 규제원문 9.2에 다음과 같이 에어컨 시험을 위한 필요 조건을 규정함

- 전압 및 주파수 조건
- 설치 및 공기 흐름 조건
- 에어컨 유형별 시험 시 적용 조건
- 열화 계수 (C_D) 조건
- 압력 균등화 장치 조건
- 정압 판독값 측정 조건
- 실내기 및 실외기의 상호 연결부 조건

※ 시험 조건과 관련된 상세 기술 내용은 규제원문(번역본)의 9.2항을 참조

○ 측정 장비 요구사항 (규제원문 9.3)

- 규제원문 9.3에 다음과 같이 에어컨 시험의 측정 장비 요구사항을 규정함

- 온도 측정 기기
- 압력 측정 기기
- 정압 및 공기 흐름 측정 기기
- 전력 측정 기기
- 냉매 압력 측정 기기
- 액체 유량 측정 기기
- 속도 측정 기기
- 무게 및 시간 측정 기기

○ 공기 흐름 측정 장치 요구사항 (규제원문 9.4)

- 규제원문 9.4에 다음과 같이 공기 흐름 측정 장치의 관련 요구사항을 규정함

- 엔탈피 측정을 위한 다양한 장치 배열 요구사항
- 공기 유량 측정에 사용되는 노즐 장치 요구사항
- 노즐 관련 요구사항

○ 시험 방법 (규제원문 9.5)

- 동 표준의 적용을 받는 중앙식 에어컨에 적용 가능한 시험 방법은 다음과 같음

[표 10] 적용 가능한 시험 방법

No.	적용 가능 시험 방법	규제원문 조항
1	공기 엔탈피법, 내부 측면	9.5.3
2	공기 엔탈피법, 외부 측면	9.5.3
3	압축기 교정법	9.5.4
4	냉매 엔탈피법	9.5.5
5	콘덴서 코일 물 흐름법	9.5.6
6	공기 흐름의 간접 측정법	9.5.8

- (공기 엔탈피 방법) 다음 내용을 따라 공기 엔탈피 시험방법을 적용할 수 있음

9.5.3 공기엔탈피법

9.5.3.1 공기 엔탈피 방법에서 용량은 입구와 출구 모두의 건구 및 습구 온도와 해당 공기 유량을 측정하여 결정됩니다.

9.5.3.2 이 방법은 이 공식 멕시코 표준 초안의 대상인 모든 장비의 내부 측면을 테스트하는 데 사용해야 합니다. 이 목적으로 사용되는 경우 이 방법은 하위 섹션 9.6.5의 추가 요구 사항에 따라 그룹 A 테스트 방법으로 지정됩니다 (본 공식 멕시코 표준 초안 부록 B의 표 B.1 참조). 원격 액체 냉각기를 사용하는 장비를 제외하고 공냉식 및 증발 장비의 외부 측면을 테스트합니다. 실외측 공기 엔탈피 시험은 추가적으로 압축기가 독립적으로 환기되는 경우 9.6.5.2에 명시된 장치 배열 제한을 따르고 장비가 원격 응축기 코일을 사용하는 경우 9.5.3.3.3에서 허용되는 라인 손실 조정을 따릅니다.

9.5.3.3 냉각 계산 - 공기 엔탈피 방법

9.5.3.3.1 내부 냉각 용량: 내부 측면 테스트 데이터(그룹 A 테스트 방법)를 기반으로 전체, 현열 및 잠재 냉각 용량은 다음 방정식으로 계산되어야 합니다.

$$q_{tc1} = \frac{Q_{mi}(h_{a1} - h_{a2})}{[V'_n(1 + W_n)]}$$

$$q_{sl} = \frac{Q_{mi}c_{pa}(t_{a1} - t_{a2})}{[V'_n(1 + W_n)]}$$

$$c_{pa} = 1005 + 1859W_n$$

$$q_{tc1} = \frac{2.47 \times 10^6 Q_{mi}(W_{l1} - W_{l2})}{[V'_n(1 + W_n)]}$$

9.5.3.3.2 외부측 시험 결과를 토대로 전체 내부 냉방능력은 다음 식으로 계산한다.

$$q_{tco} = \frac{Q_{mo}(h_{a4} - h_{a3})}{[V'_n(1 + W_n)]} - E_t$$

또는 재증발되지 않는 공냉식 장비의 경우:

$$q_{tco} = \frac{Q_{mo}c_{pa}(t_{a4} - t_{a3})}{[V'_n(1 + W_n)]} - E_t$$

- (압축기 교정 방법) 다음 내용을 따라 압축기 교정 방법을 적용할 수 있음

9.5.5 압축기 교정

9.5.5.1 냉매 유량은 제조업체가 미리 지정한 입구 및 출구 온도와 압력을 사용하여 압축기를 교정하여 결정됩니다.

9.5.5.2 교정 테스트는 테스트 장비와 동일한 주변 및 공기 온도 패턴으로 압축기와 가역 밸브를 사용하여 수행해야 합니다.

9.5.5.3 아래 나열된 방법의 경우 냉각수 흐름은 다음과 같이 계산됩니다.

- a) 2차 냉각수 열량계
- b) 1차 냉각수 열량계 "플러디드" 시스템
- c) 1차 냉각수 열량계 "건식" 시스템
- d) 동심관 열량계

$$w_r = \frac{q}{h_{g1} - h_{f1}}$$

9.5.5.4 냉매 유량계 방법을 사용하면 유량을 직접 얻을 수 있습니다.

9.5.5.5 냉각 계산 - 압축기 교정

9.5.5.5.1 과열 증기가 2.8°C 이상인 시험의 경우, 압축기 교정 데이터에 기초한 총 냉각 용량은 다음과 같이 냉매 유량으로부터 계산됩니다.

$$q_{tc} = w_r(h_{r2} - h_{r1}) - E_t$$

9.5.5.5.2 과열 증기가 2.8°C 이하인 시험의 경우 총 냉각 용량은 다음과 같이 계산됩니다.

$$q_{tc} = q_e + A_{ua}(t_a - t_c) - E_t$$

- (냉매 엔탈피 방법) 다음 내용을 따라 냉매 엔탈피 방법을 적용할 수 있음

9.5.6 냉매 엔탈피 방법

9.5.6.1 개요

9.5.6.1.1 이 방법에서 용량은 냉매 엔탈피와 유량의 변화에 의해 결정됩니다. 엔탈피의 변화는 입구 및 출구 지점에서 냉매의 온도와 압력을 측정하여 결정됩니다. 한편, 유량은 액체 라인에 설치된 유량계에 의해 설정됩니다.

9.5.6.1.2 이 방법은 냉매 충전량이 중요하지 않고 정상적인 설치 절차에 현장의 냉매 라인 연결이 포함되는 장비 테스트에 사용할 수 있습니다.

9.5.6.1.3 이 방법은 유량계 출구의 냉매 액체가 1.7°C 미만으로 과냉각되는 시험이나 내부 섹션 출구의 과열 증기가 과냉각되는 시험에는 사용되어어서는 안 된다. 2.8°C 미만.

9.5.6.2 냉매 흐름 측정 - 냉매 엔탈피 -

9.5.6.2.1 냉각수 유량은 냉각수 제어 장치 상류의 액체 라인에 연결된 유량계(통합형)로 측정해야 합니다. 이 게이지는 압력 강하가 1.7°C 온도 변화로 발생할 수 있는 증기압 변화를 초과하지 않도록 크기를 조정해야 합니다.

9.5.6.2.2 액체 냉매가 적절하게 과냉각 되었는지 여부를 결정하기 위해 온도 및 압력 측정 장비와 "사이트 글래스"가 게이지 바로 뒤에 설치되어야 합니다. 1.7°C의 과냉각과 계기 출구 액체에 약간의 증기 기포가 없으면 적절한 것으로 간주됩니다. 유량계는 공급되는 액체의 정암을 활용하기 위해 액체 라인의 "말림 또는 회전"의 가장 낮은 부분에 설치해야 합니다.

9.5.6.3 냉매 압력 및 온도 측정

9.5.6.3.1 장비 내부로 들어오고 나가는 냉매의 온도와 압력은 섹션 9.2의 규정에 따른 장비를 사용하여 측정해야 합니다.

9.5.6.4 냉각 계산 - 냉매 엔탈피

9.5.6.4.1 냉각수 흐름 데이터를 기반으로 한 총 냉각 용량은 다음과 같이 계산됩니다.

$$q_{tci} = xV_r\rho(h_{r2} - h_{r1}) - E_i$$

- (콘덴서 코일 물 흐름법) 다음 내용을 따라 콘덴서 코일 물 흐름법을 적용할 수 있음

9.5.7 콘덴서 코일 물 흐름 방식

9.5.7.1 개요

9.5.7.1.1 이 방법에서 총 냉각 용량은 응축기 코일 수온의 변화를 측정하여 결정됩니다.

9.5.7.1.2 이 방법은 응축기 코일 냉각 시스템으로 물을 사용하는 장비를 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 절연되어 있거나 제조업체가 25mm 이상의 유리 섬유(또는 이에 상응하는 것)를 사용한 절연을 권장하는 경우 패키지 유형 조립 장비 및 원격 콘덴서 코일이 있는 장비에도 사용할 수 있습니다. 이 방법은 압축기가 내부 공기 흐름으로 환기되거나 밀폐된 내부 격실에 있는 경우 예만 사용할 수 있으며, 응축기 코일에 대해 위에서 설명한 것과 동일한 방식으로 환기되거나 절연되지 않습니다.

9.5.7.2 물 유량 측정

9.5.7.2.1 응축기 코일의 물 유량은 섹션 9.3에 따라 액체의 양이나 유량계를 사용하여 측정해야 합니다.

9.5.7.3 온도 측정

9.5.7.3.1 장비 연결에 대해 섹션 9.3에 지정된 내용에 따라 입구 및 출구 수온을 계측기로 측정해야 합니다.

9.5.7.4 냉각 계산 - 콘덴서 코일 물 흐름

9.5.7.4.1 외부측 데이터를 기준으로 총 냉각용량은 다음과 같이 계산된다.

$$q_{tco} = W_w C_{pw}(t_{w1} - t_{w3}) - E_i$$

9.5.7.5 연결 파이프 피팅

9.5.7.5.1 원격 응축기 코일이 있는 장비의 경우 상호 연결 파이프를 통한 열 획득에 대한 용량 계산 시 허용 오차를 고려해야 합니다 (섹션 9.5.3.3.3 참조).

- (공기 흐름의 간접 측정법) 다음 내용을 따라 간접 공기흐름 측정법을 적용할 수 있음

9.5.8 간접 공기유량 측정

9.5.8.1 그림 A.6의 노즐 장치는 공기 흐름의 직접 측정이 사용되지 않을 때 사용되며 (섹션 9.4.2.2 참조), 내부 공기 유량은 섹션 9.5.8.2에 표시된 대로 간접적으로 결정되어야 합니다.

9.5.8.2 공기 흐름 측정 계산

9.5.8.2.1 단일 노즐을 통과하는 공기 유량은 다음 방정식으로 계산됩니다.

$$Q_{mi} = 1.414 C A_n (1000 P v'_n)^{0.5}$$

$$v'_n = \frac{101.325 v_n}{P_n (1 + W_n)}$$

9.5.8.2.2 하나 이상의 노즐이 사용되는 경우 총 공기 유량은 하위 섹션 9.4.4.1에 따라 각 노즐에 대한 개별 계산의 공기 유량의 합입니다.

9.5.8.2.3 표준공기유량은 다음과 같이 계산된다.

$$Q_s = \frac{Q_{mi}}{1.2 v'_n}$$

9.5.8.3 공기 흐름의 간접 결정:

9.5.8.3.1 직접 측정을 사용하지 않는 경우 공기유량은 다음 계산에 따라 결정됩니다.

$$Q_i = \frac{q_{tci} v_{i1}}{(h_{a1} - h_{a2})}$$

○ 계절별 에너지 효율비의 계산 (규제원문 9.8)

- 다음 관계식에 따라 시험 대상 에어컨의 계절별 에너지 효율비(SEER2, 스페인어로 REEE2)를 결정함
- 고정 냉방 능력 에어컨의 SEER2 계산

9.8.1.1 단일 속도 압축기 및 단일 속도 응축기 팬이 있는 장비에 대한 REEE2 계산 방법

단일 속도 압축기와 단일 속도 응축기 팬이 있는 장비에 대한 REEE2는 9.5.2.2절에 설명된 테스트 B의 개발과 순환 작동을 고려한 다른 방법을 기반으로 해야 한다.

Wt/We의 REEE2는 다음 방정식으로 결정되어야 한다.

$$\begin{aligned} REEE2 &= FCP(0.5) * REE_B \\ FCP(0.5) &= 1 - 0.5 * C_D \end{aligned}$$

- 인버터형 에어컨의 SEER2 계산

9.8.2.1 인버터 장비의 REEE2 계산 방법

Wt/We의 REEE2는 다음 방정식으로 결정되어야 한다.

$$REEE2 = \frac{\sum_{j=1}^8 q(t_j)}{\sum_{j=1}^8 E(t_j)}$$

- 2단계 사용 압축기형 에어컨의 SEER2 계산

9.8.2.2 단계별 용량 장비에 대한 REEE2 계산방법

Wt/We 단위의 계절 에너지 효율 비율은 다음 방정식에 의해 결정되어야 한다.

$$REEE2 = \frac{\sum_{j=1}^8 q(t_j)}{\sum_{j=1}^8 E(t_j)}$$

※ 계산 방법의 상세 예시 등 관련 세부 내용은 규제원문(번역본)의 9.8항을 참조

□ 라벨링 (규제원문 10장)

- (라벨링 의무) 중앙식 에어컨에는 사용자에게 계절별 에너지효율비(SEER2, 스페인어로 REEE2) 정보를 제공하는 데이터 표시 라벨이 부착되어야 함
- 제품 라벨은 다음 요구사항을 준수해야 함

- 내구성

- 라벨은 코드 또는 스티커를 통해 제품에 부착되어야 함
- 라벨은 최종 소비자의 구매 순간까지 제품에 부착되어 있어야 함
- 라벨은 자체 무게로 인해 휘어지지 않을 만큼 충분히 단단해야 함

- 부착위치

- (라벨 위치) 라벨은 소비자가 볼 수 있도록 제품의 디스플레이 영역에 부착되어 있어야 함

- 정보 표시

- (글꼴) Arial 또는 Helvetica 글꼴 사용 가능
- (에너지 효율 라벨) 최소한 하기 문구 및 정보를 포함하는 에너지 효율 라벨이 읽기 쉽고 지워지지 않게 표시되어야 함

[표 11] 에너지 효율 라벨 - 최소 기재 문구 및 정보

No.	기재 문구	기재 정보	표시형식 / 비고
3.1	“에너지 효율성”	-	굵은 글씨
3.2	“NOM-011-ENER-2024”	-	일반 글씨
3.3	중앙식 에어컨 유형:	에어컨 유형	문구: 일반 글씨, 정보 : 굵은 글씨
3.4	“브랜드(들)”	에어컨 브랜드	문구: 일반 글씨, 정보 : 굵은 글씨
3.5	“모델(들)”	에어컨 모델	문구: 일반 글씨, 정보 : 굵은 글씨

No.	기재 문구	기재 정보	표시형식 / 비고
3.6	“냉방 성능”	에어컨 냉방 성능 (W)	문구: 일반 글씨, 정보 : 굵은 글씨
3.7	“전력”	공급 전력 (W)	문구: 일반 글씨, 정보 : 굵은 글씨
3.8	“장비에 사용되는 냉매”	에어컨 작동에 사용되는 냉매명	굵은 글씨
3.9	“냉매 충전량”	에어컨 작동에 사용되는 냉매량 (kg)	문구: 굵은 글씨, 정보 : 일반 글씨 * 냉매량은 소수점 2자리로 표시
3.10	“계절별 에너지 효율비”	-	굵은 글씨
3.11	“동 표준에서 규정한 REEE2”	동 보고서 [표 1]에 따른 최저 REEE2 값을 상자 안에 표시	문구: 굵은 글씨, 정보 : 굵은 글씨
3.12	“(BTU/hW):”	동 보고서 [표 1]에 따른 최저 REEE2 값	문구: 일반 글씨, 정보 : 일반 글씨
3.13	“동 기기의 SEER2 값”	제조업체가 규정한 REEE2 값	문구: 일반 글씨, 정보 : 일반 글씨 * 정수와 소수점 1자리로 반올림 표시
3.14	“(BTU/hW):”	제조업체가 규정한 REEE2 값	문구: 일반 글씨, 정보 : 일반 글씨 * 정수와 소수점 1자리로 반올림 표시
3.15	“이 장비의 추가 에너지 절약”	-	
3.16	전기 에너지를 사용함을 암시하는 그림 문자 “  ”	-	
3.16.1	에너지 효율을 표시하는 수평 눈금 (0부터 50까지 5씩 증가)	수평 눈금의 오른쪽에 “더 많이 절약” 문구와 “%” 기호	굵은 글씨
3.16.2 3.16.3	에너지 효율 표시 눈금 위 검은색 화살표가 있는 상자 내 표시	제품의 에너지 효율비 계산 결과*를 표시 (소수점 없는 정수)	굵은 글씨
3.17	“중요”	-	굵은 글씨
3.18	“구매 전에 유사 특성을 가진 타 에어컨과 이 장비의 에너지 절감 효과를 비교하십시오”	-	일반 글씨
3.19	“장비의 효율적 에너지 소비는 장비의 사용 습관 및 위치에 따라 달라질 수 있음”	-	일반 글씨
3.20	“최종 소비자의 제품 구매 시점까지 제품에서 라벨을 제거하지 않아야 함.”	-	일반 글씨
3.21	“동 NOM-ENER 표준은 Conuee에서 발행하였음”	-	굵은 글씨

- * 다음 식에 따라 계산된 에너지 효율비 계산 결과를 기재 함

$$\left(\left(\frac{REEE2 \text{ de este modelo } \left(\frac{Wt}{We} \right)}{REEE2 \text{ mínima para esta capacidad } \left(\frac{Wt}{We} \right)} \right) - 1 \right) * 100\%$$

- 라벨 치수
 - 라벨의 높이는 14.0 cm ± 1 cm, 너비는 10.0 cm ± 1 cm를 준수해야 함

- 정보 배치 및 라벨 색상



- (선/정보 색상) 라벨 상의 선, 눈금, 정보는 검은색으로 표시
- (라벨 색상) 기타 라벨 색상은 노란색으로 표시

□ 감독 (규제원문 11장)

- 멕시코 에너지국(Sener)은 효율적에너지사용위원회(Conuee) 및 소비자보호국(Profeco)을 통해 동 표준의 준수 여부를 감독함
 - 동 표준을 미준수 하는 경우 멕시코 품질인프라법(LIC)의 관련 조항에 따라 제재를 받게 됨

□ 적합성 평가 절차 (규제원문 12장)

- 적합성 평가 의무
 - 중앙식 에어컨은 멕시코 품질인프라법(LIC)의 관련 조항에 따라 승인/인정된 인증기관 및 제품 시험소에서 적합성 평가를 받아야 함

○ 적합성 평가 절차

- 적합성 평가는 다음 두 개 인증 모델을 사용할 수 있음
 - 인증 모델 1 - 정기적 제품 시험
 - 인증 모델 2 - 제조업체 품질 경영 시스템 인증
- 인증 모델별 적합성 평가 제출서류
 - 인증 모델 1(정기적 제품 시험)을 선택하여 인증을 신청하는 경우, 인증기관에 다음 서류를 제출해야 함

- 제품의 사진 또는 그림
- 에너지 효율성 라벨
- 전기적 특성 : 전압(V), 주파수(Hz), 정격 전력(A), 정격 전류(A)
- 사용 지침 또는 설명서
- 전기 다이어그램
- 유효한 시험 성적서 원본(인쇄 형식 또는 전자 형식)
- 압축기 유형 정보
- 제품군의 경우, 시험에 제출된 제품이 인증 대상 제품군을 대표함을 명시한 서약 선언서

- 인증 모델 2(제조업체 품질 경영 시스템 인증)을 선택하여 인증을 신청하는 경우, 인증기관에 다음 서류를 제출해야 함

- 규제원문 12.5.1.1에 규정된 내용
- 인증 기관이 발행한, 제조 설비를 포함하는 품질 경영 시스템 유효 인증서 사본
- 품질시스템 보고서

- 샘플 수량 결정

- 인증 대상 모터 펌프 또는 모터-펌프 조립체의 출력별로 제품 시험을 위한 샘플을 다음 [표 12]에 규정된 수량만큼 추출해야 함

[표 12] 샘플 제품의 수량 (규제원문 - 표 7)

제품 냉방 성능 (Watts)	추출 샘플 수량
최소 5,275W이상 최대 19,050W 이하	1

- 사후관리 시 샘플 수량 결정

- 인증 소지자는 제품의 사후관리를 위해 다음 [표 13]에 규정된 수량만큼의 샘플을 선정하여 지정 시험소에 제출해야 함

[표 13] 샘플 제품의 수량 (규제원문 - 표 7)

기 인증된 샘플 수량	사후관리용 샘플 수량
1	1
2 이상 6 이하	2
7 이상 10 이하	3
11 이상 16 이하	4
17 이상 20 이하	5
20개 초과	제품군의 30%

- 제품 적합성 인증서 및 시험 성적서의 유효기간

- 인증 모델 1을 사용한 적합성 인증서의 경우, 발행일로부터 1년간 유효
- 인증 모델 2를 사용한 적합성 인증서의 경우, 발행일로부터 3년간 유효
- 최초 인증 시험 성적서는 달력일 기준으로 발행일로부터 90일간 유효

3

관련 법령 및 표준

□ 관련 법령

- 동 규제 관련 법령은 다음과 같음
 - 멕시코 품질 인프라법 (la Ley de Infraestructura de la Calidad) ([URL](#))

□ 관련 표준

- 동 규제 관련 참조 표준은 다음과 같음
 - NOM-008-SE-2021, “측정 단위의 일반 시스템”
 - NOM-024-SCFI-2013, “전기, 전자 제품 및 가전제품의 포장, 설명서 및 보증서의 상업적 정보”
- 동 규제와 일치(IDT)하는 국제 표준은 없음

불임

규제 참고자료

□ 규제원문 출처

- (규제) 멕시코 공식 관보 페이지 ([URL](#))