



통보

본 통보문은 10.6 조항에 따라 회람한다.

1.	통보국가: <u>타이완, 평후, 킨먼 및 마추 개별관세영역</u> 해당되는 경우, 관련 지방정부의 명칭(제 3.2 조 및 제 7.2 조):
2.	담당기관: 표준검험국(BSMI)
3.	근거 조항 제 2.9.2 조 [X], 제 2.10.1 조 [], 제 5.6.2 조 [X], 제 5.7.1 조 [], 제 3.2 조 [], 제 7.2 조 [], 기타:
4.	해당 제품(HS 코드 또는 국가 관세 분류 번호. 해당되는 경우 ICS 번호를 추가로 제공할 수 있음): 정지형 변환기 (HS 코드: 850440); 리튬이온 축전지 (수명이 다한 축전지 제외) (HS 코드: 850760); 전기 축전지 (수명이 다한 축전지, 연산 축전지, 니켈-카드뮴 축전지, 니켈-수소합금 축전지 및 리튬이온 축전지 제외) (HS 코드: 850780)
5.	통보 문서의 세부 사항(제목, 페이지 수, 접근 방법): 고정식 리튬 배터리 저장장치에 대한 법적 검사 요구사항 개정안 (7 페이지, 중국어), (6 페이지, 영어) 요청 시 사본을 제공할 수 있는 기관 또는 당국의 통보 문서 및/또는 연락처 링크: https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/TPKM/25_04681_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/TPKM/25_04681_00_x.pdf WTO TBT 질의처, 이메일: tbtenq@bsmi.gov.tw
6.	내용: 전 세계적인 순 배출량 제로로의 전환을 지원하고 재생에너지 및 에너지저장장치의 사용을 장려하는 국가 에너지 정책에 발맞추기 위해, BSMI 는 제품 안전을 보장할 목적으로 용량이 최대 20kWh 인 고정식 리튬 배터리 저장장치를 의무 검사 범위에 포함시켰다. 이러한 장치는 사용자의 필요에 따라 확장될 수 있으므로, BSMI 는 검사 범위를 100kWh 까지 확대하고, 20kW 를 초과하는 전력변환시스템(PCS)에 대해 통신 보안 검사를 요구하여 전력망 보안에 대한 잠재적 위험을 줄일 것을 제안했다. 적합성 평가 절차는 변경 없이 유지된다.
7.	목적 및 근거(해당되는 경우 긴급한 문제의 성격 포함): 인간의 건강이나 안전 보호; 환경 보호

8. 관련 문서:

정부 관보, 제 031 권, 제 132 호, 2025 년 7 월 16 일자

관련 통보문:

- [G/TBT/N/TPKM/544](#)

9. 채택 예정일: 추후 결정

시행 예정일: 배터리 용량이 20kWh 이하인 경우: 2026-07-01. 배터리 용량이 20kWh 초과, 100kWh 이하인 경우: 2027-07-01.

10. 의견 제공

의견 마감일: 2025-09-16

통보일로부터 60 일 [X]

해당 통보와 관련한 의견을 처리하도록 지정된 기관 또는 당국의 연락처:

WTO TBT 질의처

표준검험국

경제부

주소: No. 4, Sec. 1, Jinan Rd., Zhongzheng Dist.

Taipei City 100, Taiwan

전화: +(886-2) 23431700#1566

팩스: +(886-2) 23431804

이메일: tbtenq@bsmi.gov.tw