



통보

다음 고지는 10.6항을 근거로 회람한다.

1. 통보국가: 쿠웨이트 해당할 경우, 관련된 지방 정부의 이름(3.2 및 7.2):
2. 담당기관(Agency responsible): 산업공청 표준도량형부(KOWSMD)
3. 조항 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], 3.2 [], 7.2 [], 기타에 근거해 통보:
4. 해당제품(HS 코드 또는 국가 관세 품목번호. 해당하는 경우 ICS 번호를 추가로 제공할 수 있다): "가정용 및 이와 유사한 고정 전기 설비용 스위치 - 제2-3부: 개별 요건 - 시간지연 스위치(TDS)"의 적용 범위에 해당하는 모든 제품
5. 제목(페이지수, 언어, 열람 방법): 가정용 및 이와 유사한 고정 전기 설비용 스위치 - 제2-3부: 개별 요건 - 시간지연 스위치(TDS)(23페이지, 영어), (23페이지, 프랑스어) 통보 문서 열람 링크 및/또는 요청 시 사본 제공이 가능한 기관 또는 당국의 연락처 정보: https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/KWT/26_05235_00_e.pdf
6. 내용: IEC 60669-1:2017, 제1절은 다음을 제외하고 적용하고 있다: 첫 번째 단락을 다음으로 교체한다: IEC 60669의 이 부분은 정격전압 440 V AC 이하, 정격전류 63 A 이하인 시간지연 스위치(이하 TDS라 한다)에 적용하며, 가정용 및 이와 유사한 고정 전기 설비(실내 또는 실외)에 사용되고 수동 및/또는 원격 제어로 작동한다. 제어 회로의 경우, 정격 제어전압은 440 V AC 또는 220 V DC를 초과하지 않는다. TDS에는 기계적, 열적, 공압식, 유압식 또는 전기적 수단 혹은 이들의 조합으로 작동하는 시간지연 장치가 구비되어 있다. 전자식 TDS는 IEC 60669-2-1의 적용 범위에 해당하지만 이 문서의 적용 범위에는 해당하지 않는다.

저항기, 커패시터, 양의 온도계수(PTC) 및 음의 온도계수(NTC) 부품, 인쇄 회로 기판 등 수동 소자만으로 구성된 TDS는 전자식 TDS로 간주하지 않는다.
7. 적용할 경우, 시급한 문제의 성격을 포함하는 목표와 근거: 인체 건강 또는 안전 보호
8. 관련 문서: GSO IEC 60669-2-3:2025 (가정용 및 이와 유사한 고정 전기 설비용 스위치 - 제2-3부: 개별 요건 - 시간지연 스위치(TDS))
9. 채택 예정일: 의견 마감일로부터 30일. 시행 예정일: 채택일로부터 1년
10. 의견 제출: 의견 마감일: 2026-12-05 [X] 통보일로부터 60일 통보 관련 의견 처리를 위해 지정된 기관 또는 당국의 연락처 정보: 산업공공청 P.O.Box 4690, Safat 13047 Kuwait 전화: (+965) 25302622 이메일: Enquiry_point@pai.gov.kw 웹사이트: http://www.pai.gov.kw