



2026-10-06

(26-6910)

페이지: 1/2

무역기술장벽위원회

원문: 영어

통보

제 10.6 조에 따라 다음 통보문을 회람한다.

1.	통보국가: <u>쿠웨이트</u> 해당되는 경우, 관련 지방정부의 명칭(제 3.2 조 및 제 7.2 조):
2.	담당기관: 산업청 표준계측부(KOWSMD)
3.	근거 조항 제 2.9.2 조 [X], 제 2.10.1 조 [], 제 5.6.2 조 [], 제 5.7.1 조 [], 제 3.2 조 [], 제 7.2 조 [], 기타:
4.	해당 제품(HS 코드 또는 국가 관세 분류 번호. 해당되는 경우 ICS 번호를 추가로 제공할 수 있음): "가정용 및 이와 유사한 고정 전기설비용 스위치 – 제 2-2 부: 개별 요구사항 – 전자기 원격제어 스위치(RCS)"의 범위에 속하는 모든 제품(ICS 29.120.40) 스위치
5.	통보 문서의 세부 사항(제목, 페이지 수, 접근 방법): 가정용 및 이와 유사한 고정 전기설비용 스위치 – 제 2-2 부: 개별 요구사항 – 전자기 원격제어 스위치(RCS) (23 페이지, 영어), (23 페이지, 프랑스어) 요청 시 사본을 제공할 수 있는 기관 또는 당국의 통보 문서 및/또는 연락처 링크: https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/KWT/26_05236_00_e.pdf
6.	내용: 다음을 제외하고 IEC 60669-1:2017 제 1 절이 적용된다: 첫 번째 단락을 다음으로 대체한다: IEC 60669의 본 부는 실내 또는 실외의 가정용 및 이와 유사한 고정 전기설비에 사용하기 위한 것으로서 정격 전압이 AC 440 V 이하이고 정격 전류가 63 A 이하인 전자기 원격제어 스위치(이하 "전자기 RCS"라 한다)에 적용한다. 제어 회로의 경우, 정격 제어 전압은 AC 440 V 또는 DC 220 V 를 초과하지 않는다. RCS 코일은 상시 여자되는 것과 상시 여자되지 않는 것 모두 가능하다. 전자식 RCS 는 IEC 60669-2-1 의 적용 범위에 속하며 본 문서의 적용 범위에는 속하지 않는다. 저항기, 커패시터, 정온도계수(PTC) 및 부온도계수(NTC) 소자, 인쇄회로기판과 같은 수동 부품만을 포함하는 RCS 는 전자식 RCS 로 간주하지 않는다.

가정용 및 이와 유사한 용도의 전기기계식 접촉기는 IEC 61095 의 적용 범위에 속한다.	
7.	목적 및 근거(해당되는 경우 긴급한 문제의 성격 포함): 인간의 건강이나 안전 보호
8.	관련 문서: GSO IEC 60669-2-2:2025 (가정용 및 이와 유사한 고정 전기설비용 스위치 - 제 2-2 부: 개별 요구사항 - 전자기 원격제어 스위치(RCS))
9.	채택 예정일: 의견 제출 마감일로부터 30 일 시행 예정일: 채택일로부터 1 년
10.	의견 제공 의견 마감일: 2026-12-05 통보일로부터 60 일 [X] 해당 통보와 관련한 의견을 처리하도록 지정된 기관 또는 당국의 연락처: 산업청 P.O.Box 4690, Safat 13047 Kuwait 전화: (+965) 25302622 이메일: Enquiry_point@pai.gov.kw 웹사이트: http://www.pai.gov.kw