



통보

다음 고지는 10.6항을 근거로 회람한다.

1.	통보국가: 쿠웨이트 해당할 경우, 관련된 지방 정부의 이름(3.2 및 7.2):
2.	담당기관(Agency responsible): 산업공공청 표준도량형부(KOWSMD)
3.	조항 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], 3.2 [], 7.2 [], 기타에 근거해 통보:
4.	해당제품(HS 코드 또는 국가 관세 품목번호. 해당하는 경우 ICS 번호를 추가로 제공할 수 있다): "가정용 및 유사 고정 전기 설비용 스위치 — 제2-4부: 개별 요건 — 단로 스위치" 적용 범위에 해당하는 모든 제품
5.	제목(페이지수, 언어, 열람 방법): 가정용 및 유사 고정 전기 설비용 스위치 — 제2-4부: 개별 요건 — 단로 스위치(37페이지, 영어), (37페이지, 프랑스어) 통보 문서 열람 링크 및/또는 요청 시 사본 제공이 가능한 기관 또는 당국의 연락처 정보: https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/KWT/26_05237_00_e.pdf
6.	내용: IEC 60669-1:2017의 제1절은 다음 사항을 제외하고 적용한다. 첫 번째 단락을 다음으로 교체한다: IEC 60669의 이 부분은 정격전압 440V 이하, 정격 전류 125A 이하의 수동 조작 범용 단로 스위치로서, 실내 또는 실외의 가정용 및 유사 고정 전기 설비에 사용하기 위한 것에 적용한다. 세 번째 단락의 다섯 번째 대시 항목을 교체한다: – 정격 전류 10A 이하, 역률 0.6 이상인 전동기 부하용 단상 회로. 비고 101 단로 스위치는 과전압 범주 III용으로 설계되며, IEC 60664-1에 따른 오염도 2 환경에서 사용한다.
7.	적용할 경우, 시급한 문제의 성격을 포함하는 목표와 근거: 인체 건강 또는 안전 보호

8. 관련 문서:

GSO IEC 60669-2-4:2025 (가정용 및 유사 고정 전기 설비용 스위치 - 제2-4부: 개별 요건 - 단로 스위치)

9. 채택 예정일: 의견 마감일로부터 30일.

시행 예정일: 채택일로부터 1년.

10. 의견 제출:

의견 마감일: 2026-12-05

[X] 통보일로부터 60일

통보 관련 의견 처리를 위해 지정된 기관 또는 당국의 연락처 정보:

산업공공청

P.O.Box 4690, Safat

13047 Kuwait

전화: (+965) 25302622

이메일: Enquiry_point@pai.gov.kw

웹사이트: <http://www.pai.gov.kw>